

**wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr. ZP. 271.3.2019 z dn. 04.03.2019  
na zadanie pn. : **Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Żłota w msc. Gnojnik,  
Lewniowa, Żłota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
( Dz .U. z 2018 r poz.1986 ze zm. ) Zamawiający , w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia , udziela następujących wyjaśnień :

**Pytanie**

W związku z opublikowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku postępowania przetargowego  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Żłota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Żłota,  
Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279 i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostałych  
szczegółowych specyfikacji do przetargu , zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuści  
zastosowanie w ww postępowaniu geosiatki z kordu stalowego.

**Odpowiedź**

Tak – można zastosować geosiatkę z kordu stalowego.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Grzegorz Wołczyński*

Podpis Zamawiającego

Do wiadomości:

- strona internetowa Zamawiającego